

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.04173

ЗАЯВИТЕЛЬ№ **0021615**

Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович.
Адрес: 347830, Россия, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая Станица, улица Большевицкая, дом 57.
ОГРНИП: 304611411900283. Телефон +78656522900, адрес электронной почты: info@prestige-holding.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович.
Адрес: 347830, Россия, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая Станица, улица Буденного, дом 267.
ОГРНИП: 304611411900283. Телефон +78656522900.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия напольные лакокрасочные для внутренней отделки помещений на основе пентафталевоy эмали, марок: «ПФ-266 Престиж», «ПФ-266 Казачка», «ПФ-266 Formula Q8», «ПФ-266 Krasava», «ПФ-266 Skladno», нанесенные на нестoраемое основание, толщиной сухого слоя от 50 до 160 мкм с расходом от 100 до 360 г/м², выпускаемые по ТУ 2312-001-88753220-2011 «ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-266». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
20.30.12.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017184).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0128/05-2018 от 28.05.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 28032018/1 от 12.04.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2312-001-88753220-2011 «ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-266».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.05.2018 по 28.05.2021Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬТ.В. Харгатаева
инициалы, фамилияД.В. Трушкин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ57.В.04173

№ 0017184

Приложение
Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа по токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа по распространению пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Т.В. Харгатаева
инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин
инициалы, фамилия